

Ai Signori Concessionari
del **Capannone N° 4**
Via Sommacampagna n. 22/A
37137 VERONA VR

Verona, 01/09/2022

Prot. n. 404/2022

Oggetto: Prova di evacuazione del 01/09/2022

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE del 01 settembre 2022.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. (Prevenzione incendi) e del D.M. 10/03/1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (art. 5, allegato 7.4), è stata effettuata la prova di esodo al **Centro Spedizionieri (Capannone 4) via Sommacampagna n. 22/A.**

Dalle ore 09.⁴⁰ alle ore 09.⁴⁴ alla presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione della Quadrante Servizi S.r.l., è stata attivata la segnalazione generale di allarme incendio **senza aver preventivamente informato il personale presente.**

Gli avvisatori ottico-acustici si sono sentiti in tutte le aree del capannone ed hanno funzionato correttamente.

Non tutto il personale presente nella struttura ha partecipato alla prova.

Si esortano i Sig.ri Datori di Lavoro e i R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) a sensibilizzare i Sig.ri dipendenti/collaboratori ad abbandonare sempre l'edificio in caso di attivazione dell'allarme generale.

Inoltre si ricorda ai Sig.ri Datori di Lavoro e ai R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) che è necessario mantenere le vie di fuga, le uscite di emergenza e l'accesso ai dispositivi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme, quadri elettrici) sgombri e privi di ostacoli nonché a garantire la costante chiusura delle porte tagliafuoco.

Vi informiamo altresì che i pulsanti di allarme incendio dislocati a parete vanno attivati, tramite rottura dell'apposito vetrino, **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRA EMERGENZA CHE RICHIEDA L'EVACUAZIONE DELLO STABILE.**

Con la presente si esortano le Aziende che hanno preso parte alla prova di evacuazione a segnalare eventuali problematiche riscontrate durante la prova stessa.

Il presente documento è pubblicato su <http://intranet>.

Il Presidente di Quadrante Servizi S.r.l.
Elio Nicito 

Ai Signori Concessionari
del **Centro Direzionale**
Via Sommacampagna n. 61
37137 VERONA VR

p.c. CONSORZIO ZAI
Via Sommacampagna n. 61
37137 VERONA VR

Verona, 01/09/2022

Prot. n. 403/2022

Oggetto: Prova di evacuazione del 01/09/2022

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE del 01 settembre 2022.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. (Prevenzione incendi) e del D.M. 10/03/1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (art. 5, allegato 7.4), è stata effettuata la prova di esodo al **Centro Direzionale via Sommacampagna n. 61.**

Dalle ore 09.0² alle ore 09.0⁶ alla presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione della Quadrante Servizi S.r.l. è stata attivata la segnalazione generale di allarme incendio **senza aver preventivamente informato il personale presente.**

La maggior parte del personale presente ha comunque abbandonato i locali radunandosi all'esterno dell'edificio presso il previsto punto di raccolta.

Si è riscontrato tuttavia che ai vari piani non tutti gli utenti hanno partecipato alla prova di evacuazione.

Gli avvisatori ottici e l'impianto acustico hanno funzionato correttamente e si sono sentiti in tutte le aree del palazzo .

Si ricorda che in caso di attivazione dell'allarme generale di evacuazione si deve SEMPRE ABBANDONARE L'EDIFICIO

Per evitare spiacevoli falsi allarmi si ricorda che è **ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE** all'interno dell'edificio.

Vi informiamo altresì che i pulsanti di allarme incendio dislocati a parete nei vani comuni vanno attivati **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRA EMERGENZA CHE RICHIEDA L'EVACUAZIONE DELLO STABILE.**

Con la presente si esortano le aziende che hanno preso parte alla prova di evacuazione a segnalare eventuali problematiche riscontrate durante la prova stessa.

Il presente documento è pubblicato su <http://intranet>

Il Presidente di *Quadrante Servizi S.r.l.*
Elio Nicito

Ai Signori Concessionari
del **Centro Spedizionieri Cap. N° P8**
Via Sommacampagna n. 22/H
37137 VERONA VR

p.c. CONSORZIO ZAI
Via Sommacampagna n 61
37137 VERONA VR

Verona, 01/09/2022

Prot. n. 405/2022

Oggetto: Prova di evacuazione del 01/09/2022

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE del 01 settembre 2022.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. (Prevenzione incendi) e del D.M. 10/03/1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (art. 5, allegato 7.4), è stata effettuata la prova di esodo al **Centro Spedizionieri (Capannone P8) via Sommacampagna n. 22/H.**

Dalle ore 09.⁵⁰ alle ore 09.⁵³ alla presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione della Quadrante Servizi S.r.l., è stata attivata la segnalazione generale di allarme incendio **senza aver preventivamente informato il personale presente.**

Gli avvisatori ottico-acustici si sono sentiti in tutte le aree del capannone ed hanno funzionato correttamente.

Il personale presente nella struttura non ha partecipato alla prova.

Si esortano i Sig.ri Datori di Lavoro e i R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) a sensibilizzare i Sig.ri dipendenti/collaboratori ad abbandonare sempre l'edificio in caso di attivazione dell'allarme generale.

Inoltre si ricorda ai Sig.ri Datori di Lavoro e ai R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) che è necessario mantenere le vie di fuga, le uscite di emergenza e l'accesso ai dispositivi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme, quadri elettrici) sgombri e privi di ostacoli nonché a garantire la costante chiusura delle porte tagliafuoco.

Vi informiamo altresì che i pulsanti di allarme incendio dislocati a parete vanno attivati, tramite rottura dell'apposito vetrino, **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRA EMERGENZA CHE RICHIEDA L'EVACUAZIONE DELLO STABILE.**

Con la presente si esortano le Aziende che hanno preso parte alla prova di evacuazione a segnalare eventuali problematiche riscontrate durante la prova stessa.

Il presente documento è pubblicato su <http://intranet>.

Il Presidente di Quadrante Servizi S.r.l.

